



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Оренбургской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Оренбург ул. Гая, 21, тел. 8 (3532) 77-62-35, e-mail: gu@56.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по г. Оренбургу и Оренбургскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Оренбург, ул. Луговая, д. 78А, тел. (3532) 49-92-26,

e-mail: oren@56.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 112/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному дошкольному образовательному автономному учреждению
«Детский сад № 150»

указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнении решения: начальника отдела надзорной деятельности и профилактической ра-
боты по г. Оренбургу и Оренбургскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Орен-
бургской области (главного государственного инспектора г. Оренбурга и Оренбургского района по по-
жарному надзору) Пасечного А.В. № 112 от «11» марта 2022 года
в период с «22» марта 2022 г. по «25» марта 2022 г.

Начальником отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по
г. Оренбургу и Оренбургскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской
области майором внутренней службы Сизовым Дмитрием Александровичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведена: плановая выездная проверка по адресу: г. Оренбург, ул. Братская, д. 3/1.

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовали представители контролируемого лица: Масленникова Л.П. –
заведующий МДОАУ № 150

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьёй 90 Фе-
дерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, ста- тью и наименование норма- тивного правового акта Рос- сийской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования ко- торого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выпол- нении
1.	Отсутствуют двери предусмотренные проектной документацией, отделяющие лестничные клетки от коридора первого этажа, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации	п.п. «д» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.10.2020 № 1479	01.03.2023	
2.	Ширина эвакуационных выходов из групповых ячеек, музыкального зала, а также из здания выполнена менее 1,2 м (при числе эвакуирующихся более 15 человек), а также из здания выполнена менее 1,2 м.	ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 5.1.4 СП 1.13130.2020	01.03.2023	
3.	Ширина лестничных маршей выпол- нена менее 1,35 м.	пп. а п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, ст. 4, 6, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной опасности»	01.03.2023	
4.	Лестницы 3-го типа располагаются на расстояние менее 1 м от любой точки проекции указанной лестницы на уровень земли и до проекции любых оконных проемов	п. 4.4.7 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, ст. 4, 6, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной опасности»	01.03.2023	
5.	не разработан регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, утверждаемый руководителем организации	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479(далее – ППР в РФ)	01.03.2023	

6.	Двери выходов из помещений на лестничные клетки всех этажей здания не оборудованы уплотнениями в притворах	п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; ст. ст. 4, 6, 53, 89 Федеральный закон от 22.08.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.03.2023	
7.	Ширина марша лестниц, предназначенных для эвакуации, выполнена менее 1,35 м (фактически от 0,92 м до 1,00 м)	пп. а п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, ст. 4, 6, 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ	01.03.2023	
8.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из групповых ячеек, ведущих непосредственно наружу, не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	01.03.2023	
9.	В подвальном этаже допущено складирование горючих материалов (мебель)	п.п. «б» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	01.03.2023	
10.	Отсутствуют указатели направления движения к источникам противопожарного водоснабжения со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	01.03.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Предписание для исполнения получил:

25.03.2022, Заведующий МДОЛУ № 150

Масленникова Людмила Павловна

(дата, должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Начальник отделения ОНД и ПР
по г. Оренбургу и Оренбургскому району
УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Оренбургской области
Д.А. Сизов

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку)



(подпись)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

